

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego „Ciepłownictwo Powiatowe”

1. *Czy te dwa budynki będą objęte procesem termomodernizacji ? Tj. ocieplane ?*

Ad. 1 Tak

2. *Jaka jest obecna moc źródła ciepła do modernizacji ?*

Ad. 2 Aktualna moc źródła ciepła wynosi: 63,8 MW.

3. *Czy Zamawiający posiada w chwili obecnej panele PV, czy też należy przeprowadzić analizę zabudowy paneli PV? Jeśli Zamawiający posiada panele PV, jakiej mocy jest układ (kWp)? Czy panele mają produkować prąd na potrzeby własne, czy sprzedaż?*

Ad. 3 Zamawiający w chwili obecnej nie posiada paneli PV. Zamawiający posiada analizę zabudowy paneli PV i nowego podstawowego źródła ciepła zasilanego gazem ziemnym o mocy 16 MW. Panele mają produkować prąd na potrzeby własne.

4. *Jaki kocioł jest obecnie wykorzystywany w kotłowni? Na jakie paliwo? Z jakiego roku jest kocioł?*

Ad. 4 Obecnie w kotłowni zainstalowane są dwa kotły WR 25 i jeden WLM 5. Kotły zasilane są miałem węglowym. Kotły WR 25 zostały wyprodukowane w 1981 r a kocioł WLM 5 w 1971 r. Jeden z kotłów WR 25 został zmodernizowany (technologia ścian szczelnych) w 2016 r.

5. *Jakie alternatywne rozwiązania Zamawiający ma na myśli? Alternatywne dla kotłów gazowych?*

Ad. 5 Rozwiązanie alternatywne dla paliwa węglowego.

6. *Czy nowe kotły gazowe mają służyć jako źródła szczytowe, czy też mają działać w podstawie i zastąpić dotychczas używane kotły?*

Ad. 6 Kotły gazowe mają pracować w podstawie a pozostałe zapotrzebowanie będzie pokrywane z kotłów węglowych.

7. Czy budynek kotłowni i budynek biurowy, są oddzielnymi budynkami zasilanymi z dwóch niezależnych źródeł ciepła ?

Ad. 7 Budynek kotłowni i budynek biurowy są oddzielnymi budynkami zasilanymi z jednego źródła ciepła.

8. Czy są te budynki stoją w bliskiej odległości i są połączone w jakiś sposób łącznikiem, który jest też ogrzewany ?

Budynki stoją w bliskiej odległości, ale nie są połączone.

9. Czy na potrzebę wykonania przedmiotu zapytania udostępniacie Państwo projekty techniczne/dokumentacje projektowe wraz z ofertami dla wybranych do realizacji rozwiązań z zakresu:

- a. Termomodernizacji budynków,
- b. Instalacji PV,
- c. Nowych źródeł ciepła na paliwo gazowe,

Czy też nie posiadacie Państwo wybranych na ten moment koncepcji projektów do realizacji i opracowanie koncepcji technologicznej rozwiązań powinno zostać uwzględnione w ramach oferty?

Ad. 9. Zgodnie z pkt. 2.1 ogłoszenia o zamówieniu wymaganą do uzyskania dofinansowania dokumentację techniczną powinien opracować Wykonawca.

10. Czy posiadacie Państwo i zostaną udostępnione Wykonawcy dokumenty, o których mowa w załączonej liście załączników do Wniosku w pozycji 1,2,4,5,6,7,8?;

Ad. 10 Z listy załączników do wniosku brakuje nam tylko pozycji nr 8 (udokumentowanie źródeł finansowania).

11. Czy możecie Państwo przesłać dokumentację techniczną obiektów objętych zakresem zapytania?

Ad. 11 Dokumentacji technicznej obiektów objętych zakresem zapytania nie posiadamy.

12. Poproszę o informacje adresy budynków do termomodernizacji oraz moc kotłowni gazowych przewidzianych do modernizacji

Ad. 12 Adresy budynków: ul. Przemysłowa 1, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki. Należy wnioskować o budowę nowego podstawowego źródła ciepła zasilanego gazem ziemnym o mocy 16 MW.

13. Audyt zgodnie z jakim rozporządzeniem?

Ad. 13 Wytyczne i dokumenty wymagane do złożenia wniosku znajdują się na stronie: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ciepelnictwo-powiatowe-pilotaz/nabor-i-wnioskow-2020-2021/>

14. Gdzie znajdę wzór wniosku?

Ad. 14 Wytyczne i dokumenty wymagane do złożenia wniosku znajdują się na stronie: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ciepelnictwo-powiatowe-pilotaz/nabor-i-wnioskow-2020-2021/>

15. Kompletny wniosek – jakie jeszcze załączniki wchodzi w skład wniosku?

Ad. 15 Wytyczne i dokumenty wymagane do złożenia wniosku znajdują się na stronie: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ciepelnictwo-powiatowe-pilotaz/nabor-i-wnioskow-2020-2021/>

16. Studium wykonalności trzeba przygotować zgodnie z jakim wzorem?

Ad. 16 Wytyczne i dokumenty wymagane do złożenia wniosku znajdują się na stronie: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ciepelnictwo-powiatowe-pilotaz/nabor-i-wnioskow-2020-2021/>

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Dariusz Tabęcki